

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МАДОУ детский сад № 17

Гиль С.В.

2016г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

для инвалидов объекта

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 17

г. Екатеринбург, Свердловская область

« 24 » 08 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17
- 1.2. Адрес объекта 620007, г. Екатеринбург, ул. Белоярская, 3а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажей 696,8 кв.м.
- часть здания этажей (или помещения на этаже) кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7180 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последний капитальный ремонт 2012 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет., капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17, (МАДОУ детский сад № 17)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – 80/100 детей

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно):

на объекте, на дому

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. Остановка «Клуб»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 метров**

3.2.2 время движения (пешком): **5-10 минут**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) - **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные автостоянки для автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла- коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	нет
5	Пандусы	нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	нет
9	Доступные санитарно- гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации-зрительной информацией	нет

3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет

	оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для их объектов и услуг	нет
4	Наличие работников организации на которых административно - распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	нет
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: НЕ ДОСТУПНО в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; отсутствуют горизонтальные поручни, не соответствуют размеры туалетной комнаты, нет кнопки вызова персонала, нет поручней, пандусов.

Руководитель
рабочей группы заведующий

С.В. Риль
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:
Завхоз

Е.А. Валентинова
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель заведующего по ВМР

О.В. Новокрещенова
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель ПК

А.Л. Орлова
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель Председателя МОРО
г.Екатеринбурга ООО ВОИ

А.В. Комлев
(Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Риль Светлана Владимировна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023